Pozīcija.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
2	Ietvju a/betona segumu atjaunošana		m^2	8	
	smalkgraudains karstais asfalbetons AC11 SURF,S-IV kl 40mm				
	saistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; N-III klase(2kārtās) 160mm				
	drenējoša smilts ar filtr.k>1m/dienn. 200mm				
	ūvgrāvja aizbērums ar smilšainu grunti bez mālu un akmeņu piejaukuma				
3	Zālāja ierīkošana pēc siltumtrases izbūves				
	uzberot melnzemi un iesējot zāli		m^2	400	
	zālāja sēkla 35g/m2				
	esošo augsni papildināt līdz 150mm				
4	Uzstādīt ielu betona apmales		m	3	
	esošo ielu betona apmaļu 100.30.15				
	uzstādīšana uz betona C16/20 pamata - 2.8m3				
5	Uzstādīt ietvju betona apmales		m	5	
	esošo ielu betona apmaļu 100.20.8				
	uzstādīšana uz betona C16/20 pamata				0.6m3

SILTUMTRASU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA
MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"
GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329

PASŪT.Nr. 20/2017

SAT

					Stadija	Lapa	Lapas
BPV	A.Karlevica			Siltumtīklu materiālu specifikācija (uz Ābeļiem)	BP	19	
Izstrādāja	I.Vilmane				SIA"Bek-Konsult"		